

Reglemente för enskilda kloakledningar inom Malmö stad.

Beslut i Malmö Stadsfullmäktige den 14 februari 1896.

1:o Allmänna bestämmelser.

§1.

Kloakväsendet inom staden står under inseende af stadens drätselkammare.

§2.

Mom. 1. Då kloakledning i gata eller väg blifvit utförd eller till utförande beslutad, utfärdar drätselkammaren derom kungörelse, som jemväl skall innehålla uppgift å de tomter, från hvilka vattenaflopp bör till kloaken beredas.

Mom. 2. Senast sex månader efter sådan kungörelses utfärdande åligger det vederbörande tomt- och husegare att till stadens öfveringeniör i två exemplar ingifva ej mindre framställning om anläggande af afloppsledning, angifvande jemväl tiden för arbetets utförande, än äfven fullständig plan, utvisande huru afloppsledningen å tomten önskas utförd. Sedan drätselkammaren godkänt planen, skall arbetet utföras i enlighet med densamma och dervid iakttagas de villkor och bestämmelser, som vid godkännandet meddelats. Har icke inom förberörda tid af vederbörliga handlingar åtföljd framställning i ofvan angifna hänseende inkommit, har drätselkammaren att hos byggnadsnämnden anmäla förhållandet för den åtgärd, hvartill 11 § 2 mom. byggnadsordningen föranleder.

Mom. 3. Hvad ofvan stadgats gäller äfven angående utsträckning eller förändring af redan befintlig ledning.

§3.

För kontroll öfver pågående kloakarbeten samt besigtning af fullbordade dylika skola stadens ingenjörer ega obehindradt tillträde till såväl arbetsplatsen som hvarje lokal, derifrån aflopp förefinnes. På deras tillsägelse skall, om så befinnes nödigt, aftäckning af verkställd jordfyllning ske för besigtning af rörledningen.

§4.

Då afloppsledning blifvit fullbordad, skall anmälan derom till öfveringeniören göras för slutlig besigtning och godkännande.

§5.

Kostnaden för af staden anlagd sidoledning skall af tomtegaren till staden återgäldas, då ledningen af honom tages i bruk, men ledningen i gatan förblifver stadens egendom.

§6.

Mom. 1. Det åligger husegare att städse noggrannt vårda och renhålla sin enskilda kloakledning och kloakbrunnarne å sin tomt samt öfvervaka, att vattenlåsar icke genomsläppa kloakgas, utan äro fyllda med vatten.

Mom. 2. Fasta ämnen, såsom köksaffall, aska, sopor, sand och dylikt, må ej nedkastas i rännstens, gatu- eller gårdsbrunnar, derifrån de kunna föras till den för afledande endast af vatten och flytande orenlighet afsedda, i gata eller väg nedlagda allmänna ledningen.

Mom. 3. Anläggande inom staden af vattenklosetter, från hvilka orenlighet föres till den allmänna ledningen, är tills vidare förbjudet.

Mom. 4. Uppstående brister å honom tillhörig, med allmän ledning förenad afloppsledning åligger det tomtegaren att fortast möjligt låta afhjelpa, vid påföljd att sådant eljest genom drätselkammarens försorg verkställes på tomtegarens bekostnad.

§7.

Till allmänhetens betjenande med enskilda kloakledningars utförande, utsträckning, ändring och reparation antager drätselkammaren entreprenörer, hvilka ensamme ega att utföra dylika ledningar, då dessa skola förbindas med staden tillhörig kloakledning; egande drätselkammaren att för dessa entreprenörer utfärda instruktion.

2:o Bestämmelser om kloakledningars konstruktion och utförande.

§8.

Sidoledning, som från gatas hufvudledning lägges in å tomt, skall utföras af saltglacerade lerrör med 15 centimeters diameter, då lutning å densamma kan erhållas intill 1 : 60. Då större lutningar förekomma, skola de rördimensioner användas, som af öfveringenjören bestämmas.

Rörens fogar skola först tätas med en fläta af tjärdfef, som noga inpackas, hvarefter fogen fylles med cementbruk af blandning 1 : 2 och hela rörflensen omgifves med en valk af samma cementblandning.

Inne å gård skola alla ledningsrör sluta i en med jernrist och med ett minst 6 centimeter högt vattenlås försedd afloppsbrunn med ej mindre än 37 centimeters diameter. Djupet från ristens öfverkant till vattenytan i brunnen skall utgöra minst 1,20 meter och skall brunnen vara försedd med tillräckligt afsättnings- och rensningsrum för fasta ämnen.

Å gård, der flera än 4 afloppsbrunnar förekomma, skola ledningar från desamma föras till en gemensam gårdsbrunn, för att vara tillgängliga för eftersyn och rensning. Denna gårdsbrunn skall inrättas med en diameter af 90 centimeter, förses med tätt jernlock eller jernrist samt utföras i betong med minst 10 centimeters väggar. Botten i densamma skall gjutas af 15 centimeters betong samt, om brunnen förses med tätt jernlock eller jernrist, förläggas i jemnhöjd med underkanten å afloppsröret till gatan, så att inga stagnerande vattensamlingar i densamma förekomma. Skall deremot brunnen tjänstgöra som nedloppsbrunn och förses med jernrist, skall botten i densamma försänkas 0,60 meter under afloppsrörets underkant för att bilda slambrunn. Dyliga brunnar skola förses med vattenlås.

Afloppsledning från gård bör, såvidt ej hinder förefinnes, dragas genom portgång eller inkörsel till hufvudkloaken i gatan.

§9.

Nedlopp från takränna kan antingen upptagas i afloppsbrunn af förut beskrifven form eller direkte i rörledning, då den bör sluta tätt för att tjena som ventilationsledning.

Aflopp från källargolf, som ligga lägre än 1,60 meter öfver hafvets dagliga vattenyta, få icke direkt afföras till kloakledning. Skall afledning från lägre belägen källarlokal utföras, bör detta ske från en i källaren i betong gjuten tät brunn, hvars öfverkant ligger minst 1,75 meter öfver hafvets dagliga vattenyta, och skall ledningen vara försedd med vattenlås.

Aflopp från slagterier, garfverier, fabriker och öfverhufvud från sådana anläggningar, der större mängder fasta ämnen medfölja afloppsvattnet, skola hafva afloppsbrunn med tillräckligt försänkt samlingsrum för de fasta ämnernas afsättning och upprepning.

Aflopp från fabriker, gasverk m. fl., hvilka utsläppa helsovådliga eller giftiga ämnen, skola anordnas med särskilda reningsapparater efter drätselkammarens närmare bestämmande.

§10.

Afloppsledningar, hvilka genomgå grundmurar, skola utföras af asfalterade jernrör af samma diameter, som tillhörande afloppsledning.

§11.

Afloppsledningar inom hus till olika våningar för upptagande af afloppsvatten från vaskar, badrum, pissoirer m. m. skola utföras af asfalterade eller målade jernrör om minst 7,5 centimeter, s. k. "hot water pipes", hvilka, då de upptaga flera tillopp, skola uppdragas ofvan taket och der förses med gallerhuf.

Grenledningarna skola utgå i 45° vinkel samt, innan de inmyrna i vederbörande kärl, alla vara försedda med vattenlås af fullt lämplig och af drätselkammaren godkänd modell.

Ledningarne skola inmyrna i afloppsbrunn samt i allmänhet framföras så, att de äro lätt tillgängliga för eftersyn.

§12.

Kondensationsvatten, ånga och spillvatten från fabriker afledes till en särskild afloppsbrunn, och böra sådana anordningar vidtagas, att afloppsvattnet icke införes i ledningen i allt för hett tillstånd.