

# Skånska vattentornssällskapet

## Reglemente för Malmö stads kloakverk. (1908)

Beslut i Malmö Stadsfullmäktige den 10 januari 1908.

§1.

Kloakverket står under inseeende och förvaltning av Malmö stads drätselkammare.

§2.

Kloakverkets ändamål är:

A) att inom stadens planlagda område bortleda rägn- och spillvatten samt dränera husgrunder;

B) att även utom stadens planlagda område tjäna samma ändamål i den omfattning sådant av stadens myndigheter prövas lämpligt; allt i överensstämmelse med de stadganden, som här nedan meddelas.

§3.

Kloakledning, som skall förbindas med stadens kloakverk, får endast utföras i enlighet med av drätselkammaren godkända planer, profiler och bestämmelser och bliver sådan ledning till den del, den är nedlagd i gata, offentlig plats, allmän väg eller staden tillhörig mark, stadens egendom.

§4.

*Mom. 1.* Då kloakledning i gata eller allmän väg, vid vilken finnes bebyggd tomt, som ej är försedd med enskild avloppsledning, blivit utförd, äger drätselkammaren att, då så befinnes nödigt, därom utfärda kungörelse, som jämväl skall innehålla uppgift å de tomter, från vilka vattenavlopp till kloaken skall beredas.

*Mom. 2.* Senast sex månader efter sådan kungörelses utfärdande åligger det vederbörande husägare att hava, i överensstämmelse med detta reglemente, försett sin fastighet med avlopp till kloakledningen i gatan. Har icke inom förberörda tid detta blivit verkställt äger drätselkammaren att hos byggnadsnämnden anmäla förhållandet för den åtgärd, vartill 10 § 2 mom. Byggnadsordningen föranleder.

*Mom. 3.* Vad ovan stadgats gäller även angående utsträckning eller förändring av redan befintlig ledning.

§5.

*Mom. 1.* Det åligger dels fastighetsägare att städse noggrannt vårda och renhålla alla rörledningar med tillbehör, som förekomma inom egendomen samt övervaka, att vattenlåsarna äro fyllda med vatten, ävensom att fortast möjligt låta avhjälpa varje uppkommande bristfällighet, och dels en var, till vilkens begagnande kloakledning med tillbehör blivit upplåten, att över densamma utöva dylik vård och tillsyn, allt vid äventyr, som stadgas i ordningsstadgan för stadens kloakverk.

*Mom. 2.* Fasta ämnen, såsom köksavfall, aska, sopor, sand och dylikt, få ej nedkastas i avloppsledningar eller brunnar, vid äventyr, som ovan nämnts.

§6.

*Mom. 1.* Därest avloppet i gatan består av två särskilda ledningar, den ena avsedd för spillvatten och den andra för rägnvatten, skall även vid nya tomtledningars utförande samma uppdelning iakttagas.

Till den djupare spillvattenledningen skall därvid ledas dels allt förorenat vatten såsom från köksvaskar, tvättstugor, badrum, vattenklosetter, gårdsvattenkastare och dels avloppen från källare. Till rägnvattenledningen ledes endast rägnvatten och sådant rent avloppsvatten, som av drätselkammaren kan befinnas lämpligt att ditledas.

*Mom. 2.* Rägnvatten från stuprör må å gård avledas över eller under markytan, men skall å gatuisidan i täckt ledning föras till rägnvattenledningen.

*Mom. 3.* Ledningsrör med tillbehör skola inom egendomar vara av gjutet järn, bestruket med skyddsämne, som av drätselkammaren prövas lämpligt, utom underjordsledningar, som utföras av stengodsror och vilka ej utan särskilt medgivande må givas mindre än 15 cm. diameter.

*Mom. 4.* Alla ledningsrör skola vara frostfria. Vid anordnande av underjordiska vattenlås skall vattentytans djup under markytan utgöra minst 1,2 m.

Mom. 5. Avlopp från restaurationer, charkuterier, större tvättinrättningar och andra dylika anläggningar skola förses med fettavskiljare. Avloppsvatten från fabriker e. d., som är skadligt eller innehåller hälsovådliga ämnen, skall innan det må utsläppas i kloakledningarna behandlas enligt drätselkammarens särskilda bestämmande.

Mom. 6. Fallrör med mera än en tilloppsöppning skall förlängas uppåt och utmynna i fria luften.

Mom. 7. Enskild ledning må endast utföras av den, som, på grund av styrkt arbetsskicklighet och ordentlighet, till entreprenör för utförande av kloakledningar åt enskilda antagits av drätselkammaren, vilken för kloakledningsentreprenörerna utfärdar instruktion.

§7.

Anläggande inom offentliga eller enskilda fastigheter av kloakledningar, som skola förbindas med stadens kloakverk, må ej ske, förrän anmälan från vederbörande fastighetsägare blivit av drätselkammaren godkänd, vid ansvar, som i ordningsstadgan för stadens kloakverk angives.

I anmälan, vilken skall i två exemplar å kloakverkets kontor inlämnas, skola uppgivas:

- a) fastighetens tomt- och adressnummer;
- b) de olika ställen, från vilka vatten skall avledas och vattnets beskaffenhet; samt
- c) entreprenören.

Formulär till anmälan tillhandahållas å kloakverkets kontor.

§8.

Sedan enskild ledning anmälts färdig, skall densamma, så snart ske kan, med den allmänna ledningen förenas och besiktning verkställas av vederbörande tjänsteman vid kloakverket. Innan ledning efter sålunda verkställd besiktning godkänts, må den ej tagas i bruk vid äventyr, som stadgas i ordningsstadgan för stadens kloakverk. Att ledning

vid besiktning godkänts innefattar ej, att drätselkammaren ansvarar för arbetets bestånd.

Drätselkammaren är berättigad att låta kontrollera pågående kloakarbete samt besiktiga enskild ledning, när den så finner nödigt. Om det härvid befinnes erforderligt att avtäckas verkställd jordfyllning, skall detta af fastighetsägaren eller, om denne vägrar, på hans bekostnad genom drätselkammarens försorg ombestyras.

Alla besiktningar enligt denna paragraf ske kostnadsfritt.

§9.

Önskas godkänd ledning utsträckt eller på något sätt förändrad, skall anmälan därom göras och godkännande av anmälan avvaktas, på sätt här förut i § 7 för anläggande av kloakledning är stadgat, vid ansvar, som i ordningsstadgan för stadens kloakverk angives.

§10.

För den skada, som kan uppstå genom tillfälliga avbrott eller uppdämningar i vattenavloppet är staden ej ersättningskyldig.

§11.

För kloakverkets befattningshavande gälla av drätselkammaren utfärdade instruktioner och bestämmelser.

Befattningshavande vid kloakverket äger icke att fordra eller mottaga något slag av gratifikation eller ersättning av enskilda för fullgörande av sina åligganden och ej håller att för enskilda utföra arbete eller vid sådant biträda.

§12.

Ägare av med stadens kloakverk förbunden kloakledning, är skyldig att ställa sig till efterrättelse ej endast detta reglemente utan även de föreskrifter, som drätselkammaren kan finna nödigt att i särskilda fall meddela.